

Energia elétrica já foi restabelecida no Pronto Socorro.

Situação foi provocada por uma oscilação de carga e queda de energia que atingiu todo aquele setor da cidade. Com a interrupção no fornecimento, o gerador foi acionado para a manutenção do atendimento. Quando a energia retornou, provocou uma sobrecarga e danificou também o gerador, impedindo a entrada de energia elétrica no prédio do Pronto Socorro (toda a energia passa antes pelo gerador). Durante toda a tarde é até agora à noite, eletricitistas estiveram trabalhando no local, para solucionar o problema. Todo o atendimento foi direcionado para o Hospital São José, que contou com o suporte de equipes médicas do Pronto Socorro. A energia foi restabelecida por volta das 21h00. Além do desconforto, nenhum problema mais grave foi causado pela falta de energia elétrica.